

IBA's onder de loep

Nathalie Smeyers – Projectverantwoordelijke IBA



PIH
Provincie Antwerpen

1 - 18/06/2025

De streekmotor die werkt aan
DUURZAME ONTWIKKELINGS
DOELSTELLINGEN



Controle IBA mét BENOR-certificaat

- Controle werking van individuele of kleinschalige waterzuiveringsinstallaties
 - analyse effluent
- Toetsing aan VLAREM II-normen
- Resultaten voor attest zelfzuivering

Controle IBA – Vrijstelling saneringsbijdrage

➤ Parameters

- ✓ Zuurtegraad
- ✓ Biologisch zuurstofgebruik (BZV)
- ✓ Zwevende stoffen

➤ Monsterneming PIH

➤ Analyseverslag → attest voor vrijstelling saneringsbijdrage

Controle IBA zonder BENOR-certificaat

- Controle werking van individuele of kleinschalige waterzuiveringsinstallaties
 - analyse effluent + visuele controle
- Toetsing aan VLAREM II-normen
- Resultaten voor attest zelfzuivering

Controle IBA – Vrijstelling saneringsbijdrage

- Visuele controle
- Parameters
 - ✓ Zuurtegraad
 - ✓ Biologisch zuurstofgebruik (BZV)
 - ✓ Zwevende stoffen
- Monsterneming PIH
- Analyseverslag → attest voor vrijstelling saneringsbijdrage

- Besluit
 - Jarenlange expertise: Controle van verschillende IBA-systemen
 - 2024 – Onderzoek van 73 particuliere IBA's in 18 gemeenten door het PIH



The background consists of several large, overlapping triangles in shades of orange and red. A large orange triangle occupies the top and right portions of the frame. A dark red triangle is in the bottom left corner. A medium red triangle is on the left side, partially overlapping the orange one. Another orange triangle is in the bottom right, overlapping the dark red one.

Bedankt